



SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
**TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
 THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM**

ĐC: 75 Lê Duẩn, T/p Buôn Ma Thuột
 ĐT: 02623.840557

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VILAS 598

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

MPT: 075/21/TP

Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC XÃ YA TỜ MỐT,
 HUYỆN EA SÚP**

Tên khách hàng : Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ : Số 32 Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mô tả mẫu : Mẫu nước đựng trong chai đậy nắp kín.

Thời gian lưu mẫu : Không

Ngày lấy mẫu : 01/04/2021

Ngày nhận mẫu : 01/04/2021

Thời gian kiểm nghiệm : Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 19/04/2021

Tài liệu kèm theo : Không

Kết quả kiểm nghiệm :

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	KẾT QUẢ	QCVN 02: 2009/BYT
01	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015	<LOQ (LOQ=4,8)	15
02	Mùi vị	-	SMEWW 2150B và 2160B	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
03	Độ đục	FNU	TCVN 6184:2008	4,92	5
04	pH(*)	-	TCVN 6492:2011	7,2	6,0-8,5
05	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCVN 5988:1995	Không phát hiện (LOD = 0,177)	3
06	Hàm lượng Sắt tổng số (*)	mg/l	SMEWW3500-Fe B	Không phát hiện (LOD = 0,033)	0,5
07	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	1,28	4
08	Độ cứng tính theo CaCO ₃ (*)	mg/l	TCVN 6224-1996	248,9	350
09	Hàm lượng Clorua(*)	mg/l	TCVN 6194-1996	7,09	300
10	Hàm lượng Florua	mg/l	SMEWW 4500 (F-) D:2017	0,906	1,5
11	Hàm lượng Asen tổng số (*)	mg/l	TCVN 6626:2000	0,007	0,01
12	Coliforms (*)	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	Không phát hiện (LOD = 3)	50
13	E.coli giả định (*)	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	Không phát hiện (LOD = 3)	0

Các bản trích, sao kết quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk.

BM.12a/QT.07/KNĐL

Trang 1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

MPT: 075/21/TP

Ghi chú: (*): Phương pháp được VILAS công nhận (ISO/IEC 17025:2017);

(**): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ;

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 4 năm 2021

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Thảo

STT	TÊN CHỈ THỨC	BVT	KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM	KẾT QUẢ	GCVN 02: 2009/BYT
01	Màu sắc	TCU	TCVN 6182:2012	<1,00 (LOO=1,8)	15
02	Mùi vị	-	SMEW 2150B và 2160B	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ
03	Dạng	PNU	TCVN 6184:2008	4,92	2
04	pH(*)	-	TCVN 6492:2011	7,2	6-8,2
05	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCVN 5988:1992	Không phát hiện (LOD = 0,177)	3
06	Hàm lượng Sắt tổng số (*)	mg/l	SMEW W320-Fc B	Không phát hiện (LOD = 0,033)	0,2
07	Chỉ số Permanganat	mg/l	TCVN 6186:1996	1,28	4
08	Độ cứng tính theo CaCO ₃ (*)	mg/l	TCVN 6224:1996	248,9	320
09	Hàm lượng Clorit(*)	mg/l	TCVN 6194:1996	7,09	300
10	Hàm lượng Florua	mg/l	SMEW 4500 (F)-D:2012	0,908	1,2
11	Hàm lượng Azen tổng số (*)	mg/l	TCVN 6626:2000	0,007	0,01
12	Coliforms (*)	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	Không phát hiện (LOD = 3)	20
13	E.coli giả định (*)	MPN/100ml	TCVN 6187-2:1996	Không phát hiện (LOD = 3)	0

Các bản trích, sao kết quả này sẽ không có giá trị nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk.

BM.12a/QT.07/KNĐL

Trang 2/2